

# ミッドランドホール回路図 縮尺1/100

※各系統の最大容量は1500Wまでとなっております。  
 ※各コンセントから500W以上の電気を使用する場合は、ブレーカーを取り付ける必要があります。  
 ブレーカーの取り付け工事は、指定業者が行います。  
 (別途工事料金がが必要です。)  
 ※会場分電盤からは回路単位で5回路引き出す事が可能です。

## 【凡例】

- |              |            |
|--------------|------------|
| ■ イベント盤      | ⊙ 避難口誘導灯   |
| Ⓜ コンセント (壁付) | Ⓜ マイクジャック  |
| Ⓜ コンセント (床付) | Ⓜ モニタージャック |

